



LOCALE	SUPERFICIE LOCALE	POTENZA STIMATA	TRASFORMATORI MT/BT SEZIONE NORMALE
	MINIMA [m ²]	[kW]	
CABINA 1	70	950	2x1 a 1250 KVA
CABINA 2	70	1100	2x1 a 1250 KVA
CABINA 4	70	1150	2x1 a 1250 KVA
CABINA 5	60	1000	2x0 a 1250 KVA
CABINA 6	130	2000	3x1 a 1250 KVA
CABINA TV		1500 FTV	2x0 a 1250 KVA
CABINA APRON		a cura di progettazione specialistica	
CABINA ENT1	60		
CABINA ENT2	60		
CONTATORI TENANT 1		300	
CONTATORI TENANT 2	30	300	
CONSEGNA UTENTE	30	3500 (MT UTENTE)	
CONSEGNA UTENTE	30	4000 (MT UTENTE)	